

南京农业大学实验室安全隐患整改通知书

 农 学院

经学校组织，2019年1、2月，实验室专、兼职督导对各实验室进行安全检查，检查中发现你院部分实验室存在安全隐患，现提出以下整改意见：

1. 电箱插座损坏严重，请及时更换。实验室用电请严格根据《高等学校实验室安全检查项目表（2018）》要求进行。

请于3月22日前提交整改落实情况报告至实验室与设备管理处（行政南楼A213室）

签收人：

签收日期：

年 月 日

注：请存在隐患的实验室提交整改落实情况报告，实验室负责人签字后提交学院。学院审核，领导签字盖章后一起提交。

实验室与设备管理处

____年 ____月 ____日

附件：农学院安全隐患照片



生科楼 B3011-电箱插座已烧黑，仍在用